



VKF Anerkennung Nr. 11163

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt LUEFTUNGSABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10

Beschreibung Schaum zum Verschliessen kleiner Wandöffnungen für die Durchführung von Luftkanälen (Bmax x Hmax = 200 x 300mm) aus PROMAFOAM C, Fugenbreite max. 65mm, Blechkanal beschichtet mit PROMASTOP-Coating (min. 1mm, L=100mm), in Wand=150mm

Anwendung

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '10942-2' (23.04.1999)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 06.05.2020
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 11163

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 291 - Parties de construction diverses

Produit LUEFTUNGSABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10

Description Mousse pour la fermeture de petites ouvertures de paroi pour passage de canaux de ventilation ($B_{max} \times H_{max} = 200 \times 300\text{mm}$) en PROMAFOAM C, joint: largeur max. 65mm, canal en tôle d'acier enduit de PROMASTOP-Coating (min. 1mm, L=100mm), dans paroi=150mm

Utilisation

Documentation IBS, Linz: Rapport d'essai '10942-2' (23.04.1999)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 06.05.2020

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo