



VKF Anerkennung Nr. 26556

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51

Beschreibung Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahlblech, Platten PROMATECT-L (2x30mm), Rahmen abgedeckt mit Platten PROMATECT-L (30mm) und Platten PROMATECT H (15+25mm), Dichtung PROMASEAL PL

Anwendung EI 90-RF1
Bgepr=650mm, Hgepr=1450mm
in LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/160' (05.01.2015), Technische Auskunft '5214 000 062/260' (23.09.2015)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26556

Inhaber /-in: Promat AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/260 vom 23.09.2015

- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 30
- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 60
- Einbau in PROMATECT-H-Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW

- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5



Reconnaissance AEAJ N° 26556

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction

Produit PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.51

Description Couvercle de révision, cadre en profilé de tôle d'acier, plaques PROMATECT-L (2x30mm), cadre recouvert avec plaques PROMATECT-L (30mm) et plaques PROMATECT-H (15+25mm), joints PROMASEAL PL

Utilisation EI 90-RF1
Btest=650mm, Htest=1450mm
dans pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '5214 000 062/160' (05.01.2015), Renseignement technique '5214 000 062/260' (23.09.2015)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 03.11.2021

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/260 du 23.09.2015

- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 30
- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 60
- Montage dans PROMATECT - H-Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl

- Autres variantes selon chapitre 5