

VKF Brandschutzanwendung Nr. 5252

Gruppe 234	Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	UNTERDECKE 420.45 PROMATECT H	
Beschrieb	Unterdecke, aus Fibersilikat-Platten zementgebunden (2x15mm,900 kg/m3) m.Steinwollplatten (120mm,35kg/m3) belegt, Abhängekonstr. Stahlblechprofile verdeckt, AH = 240mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '83 841' (14.06.1983), Gutachterliche Stellungnahme '-' (15.01.1985)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	03.03.2009	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 5252**

Groupe 234	Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	UNTERDECKE 420.45 PROMATECT H	
Description	Faux-plafond en plaques de fibres de silicate liées au ciment (2x15mm,900kg/m3) couche de plaques en laine de roche (120 mm,35 kg/m3), système de suspension en profilés de tôle d'acier, caché, HS = 240 mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '83 841' (14.06.1983), Gutachterliche Stellungnahme 'L' (15.01.1985)	
Conditions d'essai	AEA I	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	F 90
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	03.03.2009	

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

