



VKF Anerkennung Nr. 5252

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 234 - Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz

Produkt UNTERDECKE PROMATECT H, 420.45

Beschreibung Unterdecke aus Calciumsilikat-Platte zementgebunden (2x15mm, 900kg/m³) mit Steinwollplatten (120mm, 35kg/m³) belegt, Abhängekonstruktion aus Stahlblechprofile verdeckt, AH=240mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '83 841' (14.06.1983), Gutachterliche Stellungnahme '1' (15.01.1985)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom 31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 5252

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 234 - Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)

Produit UNTERDECKE PROMATECT H, 420.45

Description Faux-plafond en plaques de Silicate de calcium liées au ciment (2x15mm, 900kg/m³)
couche de plaques en laine de roche (120mm, 35kg/m³), système de suspension en profilés
de tôle d'acier, caché, HS=240 mm

Utilisation RF1

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '83 841' (14.06.1983), Rapport d'expertise '1'
(15.01.1985)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.07.2019

Remplace l'attestation du 31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo