



## VKF Anerkennung Nr. 5258

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 208 - Dächer

**Produkt** TRAPEZBLECHDACH PROMATECT-H 435.10

**Beschreibung** Dachkonstruktion aus zwei Fibersilikatplatten zementgebunden (2x8mm, 900kg/m<sup>3</sup>) direkt befestigt an jeder zweiten Stahltrapezblech-Sicke (1,0mm)

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** TU Braunschweig: Prüfbericht '83805' (28.11.1983)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 03.11.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 5258

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 208 - Toitures

**Produit** TRAPEZBLECHDACH PROMATECT-H 435.10

**Description** Construction de toiture, deux plaques en fibres de silicate liées au ciment (2x8mm, 900kg/m<sup>3</sup>) fixées directement au profilé d'acier trapézoïdal (1,0mm) une nervure sur deux

**Utilisation** RF1

**Documentation** TU Braunschweig: Rapport d'essai '83805' (28.11.1983)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classe de résistance au feu F 30

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 03.11.2021

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo