

VKF Brandschutzanwendung Nr. 5259

Gruppe 208	Dächer	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	TRAPEZBLECHDACH PROMATECT-L 435.20	
Beschrieb	Dachkonstruktion aus Fibersilikatplatten zementgebunden (2x20mm, 500kg/m3) direkt befestigt an jeder zweiten Stahltrapezblech-Sicke (1,0 mm), allfällige Dämmschicht min 6q.3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '83805' (28.11.1983)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	14.12.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.05.2016	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

**Attestation d'utilisation AEAI n° 5259**

Groupe 208	Toitures	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	TRAPEZBLECHDACH PROMATECT-L 435.20	
Description	Construction de toiture, 2 plaques en fibres de silicate liées au ciment (2x20 mm, 500kg/m3) fixées directement au profilé d'acier trapézoïdal (1,0mm) une nervure sur deux, couche de protection évent. min. 6q.3	
Utilisation	RF1	
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '83805' (28.11.1983)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	14.12.2016	
Remplace l'attestation du	19.05.2016	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

