

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 5263

Gruppe 203	Innenwände, tragend
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produkt	STAHLFACHWERKWAND PROMATECT-H 450.81
Beschrieb	Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen (min IPE 100), beidseitige Abdeckung mit Fibersilikatplatten zementgebunden (20mm, 900kg/m <sup>3</sup> ), Dmin=140mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '44553/1' (30.10.1981)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	19.05.2016
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 5263**

Groupe 203	Parois intérieures, portantes
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	STAHLFACHWERKWAND PROMATECT-H 450.81
Description	Paroi en charpente d'acier, profilés d'acier (min. IPE 100) recouverts des 2 côtés de plaques en fibres de silicate liées au ciment (20mm, 900kg/m3), Emin.=140mm
Utilisation	RF1
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '44553/1' (30.10.1981)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

