



## VKF Anerkennung Nr. 5263

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 203 - Innenwände, tragend

**Produkt** STAHLFACHWERKWAND PROMATECT-H 450.81

**Beschreibung** Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen (min IPE 100), beidseitige Abdeckung mit Fibersilikatplatten zementgebunden (20mm, 900kg/m<sup>3</sup>), D<sub>min</sub>=140mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '44553/1' (30.10.1981)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 03.11.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 5263

**Titulaire**

Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**

Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe**

203 - Parois intérieures, portantes

**Produit**

STAHLFACHWERKWAND PROMATECT-H 450.81

**Description**

Paroi en charpente d'acier, profilés d'acier (min. IPE 100) recouverts des deux côtés de plaques en fibres de silicate liées au ciment (20mm, 900kg/m<sup>3</sup>), Emin=140mm

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '44553/1' (30.10.1981)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Classe de résistance au feu F 90

**Durée de validité**

31.12.2024

**Date d'édition**

03.11.2021

**Remplace l'attestation du**

27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo