



VKF Anerkennung Nr. 5386

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 205 - Decken

Produkt TRAPEZBLECHDECKE PROMATECT-H 435.40/F90

Beschreibung Stahlblechverbunddecke (1,0mm) mit Überbeton (50mm), unterseitige Verkleidung aus zementgebundenen Fibersilikatplatten (10mm), Stosshinterlegung (10mm)

Anwendung RF1
max. Stützweite Trapezblech 3500mm

Unterlagen TU Braunschweig: Prüfbericht '84 667' (30.04.1984), Gutachterliche Stellungnahme '1' (08.08.1984)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 5386

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 205 - Planchers

Produit TRAPEZBLECHDECKE PROMATECT-H 435.40/F90

Description Plancher composite en tôle d'acier (1,0 mm) avec chape en béton (50mm), recouvert
dessous de plaques de fibres de silicate liées au ciment (10mm), joints protégés (10mm)

Utilisation RF1
portée max. tôle trapézoïdale 3500mm

Documentation TU Braunschweig: Rapport d'essai '84 667' (30.04.1984), Rapport d'expertise '1'
(08.08.1984)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.11.2021

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo