

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 5386

Gruppe 205	Decken	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	TRAPEZBLECHDECKE PROMATECT-H 435.40/F90	
Beschrieb	Stahlblechverbunddecke (1,0mm) mit Ueberbeton (50mm), unterseitige Verkleidung aus zementgebundenen Fibersilikatplatten (10mm), Stosshinterlegung (10mm)	
Anwendung	RF1 max Stützweite Trapezblech 3500mm	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '84 667' (30.04.1984), Gutachterliche Stellungnahme '-' (08.08.1984)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	19.05.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

## Attestation d'utilisation AEAI n° 5386

Groupe 205	Planchers	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	TRAPEZBLECHDECKE PROMATECT-H 435.40/F90	
Description	Plancher composite en tôle d'acier (1,0 mm) avec chape en béton (50mm), recouvert dessous de plaques de fibres de silicate liées au ciment (10mm), joints protégés (10mm)	
Utilisation	RF1 portée max. tôle trapézoïdale 3500mm	
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '84 667' (30.04.1984), Gutachterliche Stellungnahme '-' (08.08.1984)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

