

VKF Brandschutzanwendung Nr. 7851

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KABEL-MÖRTELSCHOTT PROMASTOP S, 620.12	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel PROMASTOP Typ S (180mm, 930Kg/m3), mit Nachinstallationskeil PROMATECT-H (max 150x 150mm), in Wand=175mm, in Decke=150mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=2,4m ² Geprüfte Fläche in Decke=0,4m ²	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '8331/328' (03.03.1989), Prüfbericht '8318 198' (01.03.1989)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2012	



M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 7851

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	KABEL-MÖRTELSCHOTT PROMASTOP S, 620.12
Description	Obturation pour câbles, mortier coupe-feu PROMASTOP type S (180mm, 930kg/m3), avec élargissure pour post-installation PROMATECT H (max 150x150mm), dans paroi=175mm, dans plafond=150mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=2,4m2 Surface testée dans plafond=0,4m2
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '8331/328' (03.03.1989), Prüfbericht '8318 198' (01.03.1989)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	21.09.2012

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

