

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9620

Gruppe 234	Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	PROMAT METALLDECKE 420.96	
Beschrieb	Unterdecke aus Paneelementen selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, aus PROMATECT-H-Platten (10mm, 900kg/m ³), Stahlblechplatten gelocht (0,7mm), Mineralwollplatten (45mm, 80kg/m ³), Paneellänge=2000mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3885/4254' (29.01.1996), Gutachterliche Stellungnahme '58/96' (19.12.1996)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	14.12.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo


Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 9620

Groupe 234	Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	PROMAT METALLDECKE 420.96
Description	Faux-plafond en panneaux, autoporteur, posé seulement dans zone des parois, plaques en PROMATECT-H (10mm, 900kg/m3), plaques de tôle d'acier trouées (0,7mm), plaques de laine minérale (45mm, 80kg/ m3), longueur panneau=2000mm
Utilisation	RF1
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3885/4254' (29.01.1996), Gutachterliche Stellungnahme '58/96' (19.12.1996)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 30
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	14.12.2016
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo

