

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10889

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMAFOAM C	
Beschrieb	Fugenfüllung aus Schaumstoffband PROMAFOAM C, Bmax=32mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	TNO: Prüfbericht '96-CVB-R0503-E' (11.1996)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.06.2009	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 10889

Groupe 224	Etanchéifications de joints	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMAFOAM C	
Description	Remplissage pour joints en bande mousse PROMAFOAM C, Bmax=32mm, Hmin=100mm	
Utilisation		
Documentation	TNO: Prüfbericht '96-CVB-R0503-E' (11.1996)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	S 90
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	11.06.2009	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

