

VKF Brandschutzanwendung Nr. 11162

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	ABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10	
Beschrieb	Schaum zum Verschliessen kleiner Wandöffnungen (BxHmax.=320x250mm) für die Durchführung einzelner Stahlrohre (Dmax= 50mm) und Kabel, aus PROMAFOAM C, Kabel und Rohre mit PROMASTOP COATING beschichtet (min. 1mm, L=100mm), in Wand=200mm	
Anwendung		
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '10942-2' (23.04.1999)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 60	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo


Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 11162

Groupe 291	Parties de construction diverses
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	ABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10
Description	Mousse pour la fermeture de petites ouvertures de paroi(BxHmax.=320x250mm) pour passage de tuyaux d'acier isolés Emax=50 mm) et de câbles en PROMAFOAM C, câbles et tuyaux enduits de PROMASTOP COATING (min.1mm,L=100mm), dans paroi=200mm
Utilisation	
Documentation	IBS, Linz: Prüfbericht '10942-2' (23.04.1999)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	30.06.2015
Remplace l'attestation du	11.03.2010

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo

