

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 11163

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	LUEFTUNGSABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10	
Beschrieb	Schaum zum Verschliessen kleiner Wandöffnungen für die Durchführung von Luftkanälen (max.200x 300mm) aus PROMAFOAM C, Fugenbreite max.65mm, Blechkanal beschichtet mit PROMASTOP-Coating (min. 1mm, L=100mm), in Wand=150mm	
Anwendung		
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '10942-2' (23.04.1999)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

**Attestation d'utilisation AEAI n° 11163**

Groupe 291	Parties de construction diverses
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	LUEFTUNGSABSCHOTTUNG PROMAFOAM-C 640.10
Description	Mousse pour la fermeture de petites ouvertures de paroi pour passage de cannaux de ventilation (max. 200x300mm) en PROMAFOAM C, joint: largeur max. 65mm, canal en tôle d'acier enduit de PROMASTOP-Coating (min.1mm, L=100mm), dans paroi=150mm
Utilisation	
Documentation	IBS, Linz: Prüfbericht '10942-2' (23.04.1999)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 60
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	30.06.2015
Remplace l'attestation du	11.03.2010

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

