

VKF Brandschutzanwendung Nr. 11661

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMASEAL-PL	
Beschrieb	Brandschutzplatte, die bei Temperaturen über 150 Grad C zu einer hitzebeständigen Dämmschicht aufschäumt	
Anwendung	RF2 Verwendung als Zusatzmaterial für feuerwiderstandsfähige Bauteile	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921521-16-0036-01' (25.01.2016)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5(200°C).3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 11661

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMASEAL-PL	
Description	Plaque coupe-feu formant mousse résistante à la chaleur lors de températures de plus de 150°C	
Utilisation	RF2 A utiliser comme matériau supplémentaire pour parties de construction résistantes au feu	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921521-16-0036-01' (25.01.2016)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5(200°C).3
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

