

VKF Brandschutzanwendung Nr. 12609

Gruppe 205	Decken	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	HOLZBALKENDECKE PROMAXON TYP A 128.10	
Beschrieb	Holzbalkendecke (160x200mm), oben abgedeckt mit Hobeldielen (21mm) mit Nut und Feder, unterseitige Verkleidung mit PROMAXON A Platten (8mm, 886kg/m ³), Stosshinterlegung mit PROMAXON A Streifen (8mm)	
Anwendung		
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1022 2 96' (21.10.1996), Prüfbericht '21 0447 4 99' (25.06.1999)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 30 bb
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2011	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 12609**

Groupe 205	Planchers
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	HOLZBALKENDECKE PROMAXON TYP A 128.10
Description	Plancher à poutraison de bois (160x200 mm), recouvert dessus de planches (21mm) avec rainure et languette, dessous de plaques PROMAXON A (8mm, 886kg/m3), joints protégés avec bandes PROMAXON A (8mm)
Utilisation	
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1022 2 96' (21.10.1996), Prüfbericht '21 0447 4 99' (25.06.1999)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 30 bb
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	11.09.2011

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

