



## VKF Anerkennung Nr. 12609

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 205 - Decken

**Produkt** HOLZBALKENDECKE PROMAXON TYP A 128.10

**Beschreibung** Holzbalkendecke (160x200mm), oben abgedeckt mit Hobeldielen (21mm) mit Nut und Feder, unterseitige Verkleidung mit Platten PROMAXON A (8mm, 886kg/m<sup>3</sup>), Stosshinterlegung mit Streifen aus PROMAXON A (8mm)

### Anwendung

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1022 2 96' (21.10.1996), Prüfbericht '21 0447 4 99' (25.06.1999)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 30 bb

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 03.11.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 12609

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 205 - Planchers

**Produit** HOLZBALKENDECKE PROMAXON TYP A 128.10

**Description** Plancher à poutraison de bois (160x200 mm), recouvert dessus de planches (21mm) avec rainure et languette, dessous de plaques PROMAXON A (8mm, 886kg/m<sup>3</sup>), joints protégés avec bandes PROMAXON A (8mm)

### Utilisation

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21 1022 2 96' (21.10.1996), Rapport d'essai '21 0447 4 99' (25.06.1999)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classe de résistance au feu F 30 bb

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 03.11.2021

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo