

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 12668

Gruppe 224	Fugenabdichtungen
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produkt	PROMASEAL MASTIC 482.50
Beschrieb	Fugenfüllung aus PS (80mm), Fugenabschluss mit PROMASEAL MA (20mm), Bmax=50mm, Hmin=100mm
Anwendung	
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '11264' (26.01.1999)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	19.05.2016
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2011

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 12668**

Groupe 224	Etanchéifications de joints
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	PROMASEAL MASTIC 482.50
Description	Remplissage pour joints en PS (80mm), fermeture avec PROMASEAL MA (20mm), Bmax=50mm, Hmin=100mm
Utilisation	
Documentation	IBS, Linz: Prüfbericht '11264' (26.01.1999)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	11.09.2011

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

