

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13334

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	KABEL-WEICHSCHOTT PROMASTOP TYP E, 600.41	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Steinwollplatte (80mm, 150kg/m3), beschichtet, Abdichtung der Kabel, Fugen, Anschlüsse, Nachbeschichtung der Aussenflächen, Kabel, Pritschen mit PROMASTOP BRANDSCHUTZ-COATING TYP E (1mm, L=200mm), Wand=100mm, Decke=150mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=2m2 Geprüfte Fläche in Decke=1m2	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3299/9870' (06.04.2001), Prüfbericht '3524/2901' (21.11.2001)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2012	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 13334

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	KABEL-WEICHSCHOTT PROMASTOP TYP E, 600.41
Description	Obturation pour câbles, plaque de laine de roche enduite (80mm, 150kg/m3), câbles, joints, raccordements étanchés, surfaces extérieures, câbles, passages enduits de PROMASTOP BRANDSCHUTZ-COATING TYP E (1mm, L=200mm), paroi=100mm, plafond=150mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=2m2 Surface testée dans plafond=1m2
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3299/9870' (06.04.2001), Prüfbericht '3524/2901' (21.11.2001)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	21.09.2012

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

