



## VKF Anerkennung Nr. 13335

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen  
**Produkt** KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR KABEL, 600.46

**Beschreibung** Kombi-Abschottung aus Steinwollplatten (2x50mm, 150kg/m<sup>3</sup>), beschichtet, Abdichtung der Kabel, Fugen, Nachbeschichtung der Aussenflächen, Kabel, Pritschen mit PROMASTOP BRANDSCHUTZ-COATING TYP E (1,5 mm, L=300mm), Wand=100mm, Decke=150mm

**Anwendung** Geprüfte Fläche in Wand=2m<sup>2</sup>  
Geprüfte Fläche in Decke=1m<sup>2</sup>

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3490/1880' (06.04.2001)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 29.06.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 13335

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 223 - Obturations/passages

**Produit** KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR KABEL, 600.46

**Description** Obturation combinée pour câbles, plaques de laine de roche enduites (2x50mm, 150 kg/m<sup>3</sup>), câbles, joints étanchés, surfaces extérieures, câbles, passages enduits de PROMASTOP BRANDSCHUTZ-COATING TYP E (1,5 mm, L=300mm), paroi=100mm, plafond=150mm

**Utilisation** Surface testée dans paroi=2m<sup>2</sup>  
Surface testée dans plafond=1m<sup>2</sup>

**Documentation** MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3490/1880' (06.04.2001)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classe de résistance au feu S 90

**Durée de validité** 31.12.2027

**Date d'édition** 29.06.2022

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo