



VKF Anerkennung Nr. 13337

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR METALLROHRE, 600.46

Beschreibung Kombi-Abschottung für Stahlrohre (Dmax=159mm) aus Steinwollplatten (2x50mm, 150kg/m³), beidseitig isoliert mit Rohrschalen PROMAPYR-T (40mm, 85kg/m³), L=800mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=2m²
Geprüfte Fläche in Decke=1m²

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3490 1880' (06.04.2001)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 13337

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit KOMBI-WEICHSCHOTT FÜR METALLROHRE, 600.46

Description Obturation combinée pour tuyaux d'acier (E_{max}=159mm) en plaques de laine de roche (2x50mm, 150kg/m³), isolation de tuyaux en coques PROMAPYR-T (40mm, 85kg/m³), L=800mm, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=2m²
Surface testée dans plafond=1m²

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3490 1880' (06.04.2001)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 29.06.2022

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo