

V K F A E A I

Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 14011

Gruppe 223 Groupe 223	Abschottungen/Durchführungen Obturations/passages	
Gesuchsteller Requérant	Promat AG Brandschutzsysteme Stationsstrasse 1 CH-8544 Rickenbach-Sulz	Ersetzt BZU vom 19.11.2003 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant	Promat Int. NV BE-2830 Tisselt	
Produkt Produit	PROMASTOP S30	
Beschrieb Description	Kabelabschottung aus Mineralfaserplatte ROCKWOOL RP-XV (50mm, 150kg/m ³), Aussen- flächen, Kabel, Pritschen mit PROMASTOP E COATING beschichtet (1mm, L=100mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm	Obturation pour câbles, plaque en laine minérale ROCKWOOL RP-XV (50mm,150kg/m ³), surfaces extérieures, câbles et passages revêtus d'enduit coupe-feu PROMASTOP E COATING (1mm, L=100mm), dans paroi= 100mm, dans plafond=150mm
Anwendung Utilisation	geprüfte Fläche in Wand=0,36m ² geprüfte Fläche in Decke=0,36m ²	surface testée dans paroi=0,36m ² surface testée dans plafond=0,36m ²
Unterlagen Documentation	Prüfbericht IBS Linz Nr. 03040806 vom 04.04.2003, gem. pr.EN 1366-3	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	S 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rappo

Rappo

