



VKF Anerkennung Nr. 15580

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 203 - Innenwände, tragend

Produkt BRANDWAND DURASTEEL 450.91

Beschreibung Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen, Mineralfaserplatten ROCKWOOL RPI 15 (2x40mm, 135kg/m³), beidseitige Abdeckung aus DURASTEEL-Platten (9,5mm, 2009kg/m³), D=108mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3152/1521' (01.07.1991), Schreiben '-' (11.08.1992), Schreiben '-' (13.01.1993)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.05.2020
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 15580

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 203 - Parois intérieures, portantes

Produit PAROI COUPE FEU DURASTEEL 450.91

Description Paroi à charpente en profilés d'acier, plaques de fibres minérales ROCKWOOL RPB 15 (2x40mm, 135kg/m³), recouvertes des 2 côtés de plaques DURASTEEL (9,5mm, 2009kg/m³), E=108mm

Utilisation RF1

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3152/1521' (01.07.1991), Courrier '-' (11.08.1992), Courrier '-' (13.01.1993)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 06.05.2020

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo