



## VKF Anerkennung Nr. 15581

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 203 - Innenwände, tragend

**Produkt** BRANDWAND DURASTEEL 450.92

**Beschreibung** Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen, Mineralfaserplatten ROCKWOOL (2x50mm, 150kg/m<sup>3</sup>), beidseitige Abdeckung aus DURASTEEL-Platten (9,5mm, 2154kg/m<sup>3</sup>), Profile beidseitig mit DURASTEEL-Streifen (9,5 mm) abgedeckt, D=126mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3682/3950' (25.01.1991)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 180

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 06.05.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEA1 N° 15581

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 203 - Parois intérieures, portantes

**Produit** PAROI COUPE FEU DURASTEEL 450.92

**Description** Paroi à charpente en profilés d'acier, plaques de fibres minérales ROCKWOOL (2x50mm, 150kg/m<sup>3</sup>), recouvertes des 2 côtés de plaques DURASTEEL (9,5mm, 2154kg/m<sup>3</sup>), profilés recouvert des 2 côtés de bandes DURASTEEL (9,5mm), E=126mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3682/3950' (25.01.1991)

**Conditions d'essai** AEA1

**Appréciation** Classe de résistance au feu F 180

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 06.05.2020

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo