

VKF Brandschutzanwendung Nr. 15581

Gruppe 203	Innenwände, tragend	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	BRANDWAND DURASTEEL 450.92	
Beschrieb	Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen, Mineralfaserplatten ROCKWOOL (2x50mm, 150 kg/m ³), beidseitige Abdeckung aus DURASTEEL-Platten (9,5mm, 2154kg/m ³), Profile beidseitig mit DURASTEEL-Streifen (9,5 mm) abgedeckt, D=126mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3682/3950' (25.01.1991)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 180	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 15581

Groupe 203	Parois intérieures, portantes
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	BRANDWAND DURASTEEL 450.92
Description	Paroi à charpente en profilés d'acier, plaques de fibres minérales ROCKWOOL (2x50mm, 150kg/m ³), recouvertes des 2 côtés de plaques DURASTEEL (9,5mm, 2154 kg/m ³), profilés recouvert des 2 côtés de bandes DURASTEEL (9,5mm), E=126mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3682/3950' (25.01.1991)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 180
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	30.06.2015
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

