

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16117

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	PROMATECT-200	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte mineralisch gebunden, RD=750kg/m3, D=15-25mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171217' (12.04.2017), Prüfbericht '171225' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171854' (19.04.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 16117**

Groupe 121	Plaques
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	PROMATECT-200
Description	Plaque en silicate de calcium, liant minéral, PS=750kg/m3, E=15-25mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171217' (12.04.2017), Prüfbericht '171225' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171854' (19.04.2017)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	01.11.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo

