



VKF Anerkennung Nr. 17875

Inhaber /-in
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt KABELABSCHOTTUNG PROMASEAL-MASTIC, 620.15

Beschreibung Abschottung für einzelne Kabel, Dmax=50mm, Hohlräume mit Steinwolle ausgefüllt, Restöffnung mit PROMASEAL-MASTIC verschlossen, in Wand=100mm

Anwendung

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 18.09.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 17875

Titulaire
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit KABELABSCHOTTUNG PROMASEAL-MASTIC, 620.15

Description Obturation pour câbles isolés, Emax=50mm, espaces vides remplis de laine de roche, ouvertures restantes fermées avec PROMASEAL-MASTIC, dans paroi=100mm

Utilisation

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210002644-01' (09.07.2003)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.09.2018

Remplace l'attestation du 18.09.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo