



VKF Anerkennung Nr. 17876

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen
Produkt KOMBI-MÖRTELSCHOTT FÜR KABEL, 620.15

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzmörtel PROMASTOP TYP S, Kabel und Pritschen mit PROMASTOP COATING TYP E beschichtet (D=1mm, L=150mm), in Wand D=100mm, in Decke D=150mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=2.0m²
Geprüfte Fläche in Decke=1.5m²

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 29.06.2023
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Reconnaissance AEAJ N° 17876

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit OBTURATION COMBINÉE POUR CÂBLES, 620.15

Description Obturation combinée pour câbles, mortier coupe-feu PROMASTOP TYP S, câbles et passages revêtus d'enduit coupe-feu PROMASTOP COATING TYP E (E=1mm, L=150mm), dans paroi E=100mm, dans plafond E=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=2.0m²
Surface testée dans plafond=1.5m²

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210002644-01' (09.07.2003)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 29.06.2023

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler