



VKF Anerkennung Nr. 17876

Inhaber /-in
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen
Produkt KOMBI-MÖRTELSCHOTT FÜR KABEL, 620.15

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzmörtel PROMASTOP TYP S, Kabel und Pritschen mit PROMASTOP COATING TYP E beschichtet (1mm, L=150mm), in Wand= 100mm, in Decke=150mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=2.0m²
Geprüfte Fläche in Decke=1.5m²

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002644-01' (09.07.2003)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 18.09.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 17876

Titulaire
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit KOMBI-MÖRTELSCHOTT FÜR KABEL, 620.15

Description Obturation combinée pour câbles, mortier coupe-feu PROMASTOP TYP S, câbles et passages revêtus d'enduit coupe-feu PROMASTOP COATING TYP E (1mm, L=150mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=2.0m²
Surface testée dans plafond=1.5m²

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210002644-01' (09.07.2003)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.09.2018

Remplace l'attestation du 18.09.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo