



VKF Anerkennung Nr. 18621

Inhaber /-in
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Platten

Produkt PROMATECT-L500

Beschreibung Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=500kg/m³, D=20-60mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '180721' (16.02.2018), Prüfbericht '180722' (16.02.2018),
Klassifizierungsbericht '180723' (16.02.2018)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 18621

Titulaire

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

121 - Plaques

Produit

PROMATECT-L500

Description

Plaque en silicate de calcium liée au ciment, PS=500kg/m³, E=20-60mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '180721' (16.02.2018), Rapport d'essai '180722' (16.02.2018), Rapport de classification '180723' (16.02.2018)

Conditions d'essai

EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo