



## VKF Anerkennung Nr. 23324

**Inhaber /-in**

Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

121 - Platten

**Produkt**

PROMAXON TYP A

**Beschreibung**

Kalziumsilikatplatte mineralisch gebunden, RD=850kg/m<sup>3</sup>, D=8-25mm

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '220948' (30.05.2022), Prüfbericht '222760' (30.05.2022),  
Klassifizierungsbericht '222854' (31.05.2022)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Beurteilung**

Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

07.11.2022

**Ersetzt Dokument vom**

27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



## Reconnaissance AEA I N° 23324

**Titulaire**

Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

121 - Plaques

**Produit**

PROMAXON TYP A

**Description**

Plaque en silicate de calcium, liant minéral, PS=850kg/m<sup>3</sup>, E=8-25mm

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '220948' (30.05.2022), Rapport d'essai '222760' (30.05.2022), Rapport de classification '222854' (31.05.2022)

**Conditions d'essai**

EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Appréciation**

Classification A1

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

07.11.2022

**Remplace l'attestation du**

27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler