

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23324

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	PROMAXON TYP A	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte mineralisch gebunden, RD=850kg/m3, D=8-25mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171218' (12.04.2017), Prüfbericht '171226' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171855' (19.04.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23324

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	PROMAXON TYP A	
Description	Plaque en silicate de calcium, liant minéral, PS=850kg/m3, E=8-25mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171218' (12.04.2017), Prüfbericht '171226' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171855' (19.04.2017)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

