



VKF Anerkennung Nr. 23326

Inhaber /-in

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

121 - Platten

Produkt

PROMATECT-LS

Beschreibung

Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=530kg/m³, D=30-50mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '220944' (30.05.2022), Prüfbericht '222756' (30.05.2022),
Klassifizierungsbericht '222849' (31.05.2022)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.11.2022

Ersetzt Dokument vom

27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Reconnaissance AEAJ N° 23326

Titulaire

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

121 - Plaques

Produit

PROMATECT-LS

Description

Plaque en silicate de calcium lié au ciment, PS=530kg/m³, E=30-50mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '220944' (30.05.2022), Rapport d'essai '222756' (30.05.2022), Rapport de classification '222849' (31.05.2022)

Conditions d'essai

EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.11.2022

Remplace l'attestation du

27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler