

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 23326

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	PROMATECT-LS	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=490kg/m3, D=30-50mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171215' (12.04.2017), Prüfbericht '171223' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171852' (19.04.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Donzé*

Marcel Donzé

*G. Rappo*

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 23326**

Groupe 121	Plaques
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	PROMATECT-LS
Description	Plaque en silicate de calcium lié au ciment, PS=490kg/m3, E=30-50mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171215' (12.04.2017), Prüfbericht '171223' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171852' (19.04.2017)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	01.11.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo

