

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23328

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	PROMATECT-T	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=900kg/m3, D=15-40mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171216' (12.04.2017), Prüfbericht '171224' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171853' (19.04.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23328

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	PROMATECT-T	
Description	Plaque en silicate de calcium lié au ciment, PS=900kg/m3, E=15-40mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171216' (12.04.2017), Prüfbericht '171224' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171853' (19.04.2017)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

