



VKF Anerkennung Nr. 23560

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 234 - Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz

Produkt UNTERDECKE PROMATECT-L, 420.51

Beschreibung Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, beidseitig abgedeckt mit PROMATECT-L-Platten (30mm, 450kg/m³), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=4000mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '23 0236 6 89' (18.10.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990), Gutachterliche Stellungnahme '216/96-AR' (08.07.1996); MPA NRW, Erwitte: Gutachterliche Stellungnahme '22 1089 9 91' (20.07.1992)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAI N° 23560

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 234 - Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)

Produit UNTERDECKE PROMATECT-L, 420.51

Description Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert des deux côtés de plaques PROMATECT-L (30mm, 450kg/m³), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=4000mm

Utilisation RF1

Documentation MPA NRW, Dortmund: Rapport d'essai '23 0236 6 89' (18.10.1989); TU Braunschweig: Rapport d'expertise '477/Hn/Rm' (20.12.1990), Rapport d'expertise '216/96-AR' (08.07.1996); MPA NRW, Erwitte: Rapport d'expertise '22 1089 9 91' (20.07.1992)

Conditions d'essai AEAI

Appréciation Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 29.06.2022

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo