

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23560

Gruppe 234	Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	UNTERDECKE PROMATECT-L, 420.51	
Beschrieb	Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, beidseitig abgedeckt mit PROMATECT-L-Platten (30mm, 450kg/m ³), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=4000mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '23 0236 6 89' (18.10.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990), Gutachterliche Stellungnahme '216/96-AR' (08.07.1996); MPA NRW, Erwitte: Gutachterliche Stellungnahme '22 1089 9 91' (20.07.1992)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23560

Groupe 234	Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	UNTERDECKE PROMATECT-L, 420.51
Description	Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert des deux côtés de plaques PROMATECT-L (30mm, 450kg/m3), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=4000mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '23 0236 6 89' (18.10.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990), Gutachterliche Stellungnahme '216/96-AR' (08.07.1996); MPA NRW, Erwitte: Gutachterliche Stellungnahme '22 1089 9 91' (20.07.1992)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

