



## VKF Anerkennung Nr. 23561

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 234 - Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz

**Produkt** UNTERDECKE PROMATECT-H 420.53

**Beschreibung** Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, beidseitig abgedeckt mit PROMATECT-H-Platten (12,5mm, 950kg/m<sup>3</sup>), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=4000mm, Revisionsöffnung max.=700x495mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23 0462 6 89' (18.12.1989); TU Braunschweig: Gutachterliche Stellungnahme '477/Hn/Rm' (20.12.1990)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 29.06.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Reconnaissance AEAJ N° 23561

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 234 - Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)

**Produit** UNTERDECKE PROMATECT-H 420.53

**Description** Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert des deux côtés de plaques PROMATECT-H (12,5mm, 950kg/m<sup>3</sup>), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=4000mm, ouverture de révision max.=700x495mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '23 0462 6 89' (18.12.1989); TU Braunschweig: Rapport d'expertise '477/Hn/Rm' (20.12.1990)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classe de résistance au feu F 30

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 29.06.2022

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo