



VKF Anerkennung Nr. 23562

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 234 - Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz

Produkt UNTERDECKE PROMATECT-H, 420.55

Beschreibung Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, abgedeckt mit PROMATECT-H-Platten (2x15mm, 865kg/m³), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=2500mm, Revisionsöffnung max.=1500x625mm

Anwendung RF1

Unterlagen TU Braunschweig: Prüfbericht '3292/2769' (01.07.1991), Prüfbericht '3348/3249' (01.07.1991)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Reconnaissance AEAJ N° 23562

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 234 - Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)

Produit UNTERDECKE PROMATECT-H, 420.55

Description Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert de plaques PROMATECT-H (2x15mm, 865kg/m³), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=2500mm, ouverture de révision max.=1500x625mm

Utilisation RF1

Documentation TU Braunschweig: Rapport d'essai '3292/2769' (01.07.1991), Rapport d'essai '3348/3249' (01.07.1991)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu F 30

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 29.06.2022

Remplace l'attestation du 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler