

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23562

Gruppe 234	Unterdecken als selbständige Bauteile/Hohlraumschutz	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	UNTERDECKE PROMATECT-H, 420.55	
Beschrieb	Unterdecke aus Stahlhohlprofilen, abgedeckt mit PROMATECT-H-Platten (2x15mm, 865kg/m ³), selbsttragend, nur im Wandbereich aufgelegt, Spannweite=2500mm, Revisionsöffnung max.=1500x625mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3292/2769' (01.07.1991), Prüfbericht '3348/3249' (01.07.1991)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 23562**

Groupe 234	Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	UNTERDECKE PROMATECT-H, 420.55
Description	Faux-plafonds en profilés d'acier creux, recouvert de plaques PROMATECT-H (2x15mm, 865kg/m ³), autoporteur, posé seulement en zone de parois, portée max.=2500mm, ouverture de révision max.=1500x625mm
Utilisation	RF1
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3292/2769' (01.07.1991), Prüfbericht '3348/3249' (01.07.1991)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 30
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo

