



VKF Anerkennung Nr. 24435

Inhaber /-in
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt KOMBISCHOTT MODULSTEIN FÜR KABEL, 630.41

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzsteinen PROMASTOP-MODULSTEIN
(L=200mm),
in Wand=100mm, in Decke=150mm mit Aufdoppelung auf 200mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=0,6m²
geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711'
(11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723 ' (17.10.2003)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 03.07.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 24435

Titulaire
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit KOMBISCHOTT MODULSTEIN FÜR KABEL, 630.41

Description Obturation combinée pour câbles, blocs coupe-feu PROMASTOP-MODULSTEIN (L=200mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm avec doublage à 200mm

Utilisation Surface testée dans paroi=0,6m²
Surface testée dans plafond=0,7m²

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3346/8829' (18.05.2000), Rapport d'essai '3295/0711' (11.07.2001), Rapport d'essai '3927/0723' (17.10.2003)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.09.2018

Remplace l'attestation du 03.07.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo