



VKF Anerkennung Nr. 25008

Inhaber /-in

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

121 - Platten

Produkt

PROMATECT-AD

Beschreibung

Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=500kg/m³, D=40mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '180725' (16.02.2016), Prüfbericht '180726' (16.02.2018),
Klassifizierungsbericht '180727' (16.02.2018)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1716, EN ISO 1182

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 25008

Titulaire

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

121 - Plaques

Produit

PROMATECT-AD

Description

Plaque en silicate de calcium liées au ciment, PS=500kg/m³, E=40mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '180725' (16.02.2016), Rapport d'essai '180726' (16.02.2018), Rapport de classification '180727' (16.02.2018)

Conditions d'essai

EN ISO 1716, EN ISO 1182

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo