

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25224

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12	
Beschrieb	Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahl, PROMATECT-L Platte (30mm) und Promatect-H Platte (10mm), Rahmen abgedeckt mit PROMATECT-H Platte, PROMASEAL PL Dichtung	
Anwendung	EI 60-RF1 Bgepr=650mm, Hgepr=1450mm *in LBW Anwendung siehe Folgeseiten	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/20' (28.06.2013), Technische Auskunft '5214 000 062/30' (04.11.2013)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.02.2014	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

VKF Nr. 25224

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produkt	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/30 vom 04.11.2013

- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 30
- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 60
- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW
- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5

**Attestation d'utilisation AEA I n° 25224**

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12
Description	Couvercle de révisin avec cadre en profilés d'acier, plaque PROMATECT L (30mm) et plaque PROMATECT H (10mm), cadre recouvert avec plaques PROMATECT-H, joints PROMASEAL PL
Utilisation	EI 60-RF1 Btest=650mm, Htest=1450mm *dans pl Utilisation voir pages suivantes
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/20' (28.06.2013), Technische Auskunft '5214 000 062/30' (04.11.2013)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: *
Durée de validité	31.12.2019
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	04.02.2014

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo



n° AEAI 25224

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2019
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz		
Produit	PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/30 du 04.11.2013

- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 30
- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 60
- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl
- Autres variantes selon chapitre 5