



VKF Anerkennung Nr. 25224

Inhaber /-in
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12

Beschreibung Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahl, PROMATECT-L Platte (30mm) und Promatect-H Platte (10mm), Rahmen abgedeckt mit PROMATECT-H Platte, PROMASEAL PL Dichtung

Anwendung EI 60-RF1
Bgepr=650mm, Hgepr=1450mm
*in LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/20' (28.06.2013), Technische Auskunft '5214 000 062/30' (04.11.2013)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25224

Inhaber /-in: Promat AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 03.07.2019

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/30 vom 04.11.2013

- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 30
- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 60
- Einbau in PROMATECT-H Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW
- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5



Reconnaissance AEAJ N° 25224

Titulaire
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Schweiz

Fabricant
Promat AG
9542 Münchwilen
Schweiz

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction

Produit PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12

Description Couvricle de révision avec cadre en profilés d'acier, plaque PROMATECT L (30mm) et plaque PROMATECT H (10mm), cadre recouvert avec plaques PROMATECT-H, joints PROMASEAL PL

Utilisation EI 60-RF1
Btest=650mm, Htest=1450mm
*dans pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '5214 000 062/20' (28.06.2013), Renseignement technique '5214 000 062/30' (04.11.2013)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation Classe de résistance au feu *

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.07.2019

Remplace l'attestation du 01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/30 du 04.11.2013

- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 30
- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 60
- Montage dans PROMATECT-H Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl
- Autres variantes selon chapitre 5