



## VKF Anerkennung Nr. 26288

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt** PROMAT-REVISIONSKLAPPE 450.12

**Beschreibung** Revisionsklappe, Rahmenprofil aus Stahlblech, PROMATECT-L- (30mm) und PROMATECT-H-Platten (10mm), Rahmen abgedeckt mit PROMATECT-L-Platten (30mm), PROMASEAL PL Dichtung

**Anwendung** EI 30-RF1  
Bgepr=702mm, Hgepr=1502mm  
\* in LBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 062/150' (31.10.2014), Technische Auskunft '5214 000 062/190' (02.03.2015)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1364-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse \*

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 06.05.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26288**

**Inhaber /-in:** Promat AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 06.05.2020

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendungen möglich

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 062/190 vom 02.03.2015

- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 30
- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 60
- Einbau in PROMAXON TYP A-Wand EI 90
- Einbau in MBW
- Einbau in LBW
  
- Weitere Ausführungen gemäss Kapitel 5



## Reconnaissance AEAJ N° 26288

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 261 - Constructions et systèmes de construction

**Produit** TRAPPE DE RÉVISION 450.12

**Description** Couvreclé de révision, cadre en profilé de tôle d'acier, plaques PROMATECT-L (30mm) et PROMATECT-H (10mm), cadre recouvert avec PROMATECT-L (30mm), joints PROMASEAL PL

**Utilisation** EI 30-RF1  
Btest=702mm, Htest=1502mm  
\* dans pl  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation** EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '5214 000 062/150' (31.10.2014), Renseignement technique '5214 000 062/190' (02.03.2015)

**Conditions d'essai** EN 1363-1, EN 1364-1

**Appréciation** Classe de résistance au feu \*

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 06.05.2020

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

## Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 062/190 du 02.03.2015

- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 30
- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 60
- Montage dans PROMAXON TYP A-Wand EI 90
- Montage dans pm
- Montage dans pl
  
- Autres variantes selon chapitre 5