

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26454

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMASWISS-II	
Beschrieb	Kalziumsilikatplatte zementgebunden, RD=661kg/m3, D=12-60mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 920060-15-0054-01' (17.02.2015), Klassifizierungsbericht 'Nr. 920060-15-0054-01-Z' (17.02.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	16.12.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 26454

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produit	PROMASWISS-II	
Description	Plaque en silicate de calcium liées au ciment, PS=661kg/m3, E=12-60mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 920060-15-0054-01' (17.02.2015), Klassifizierungsbericht 'Nr. 920060-15-0054-01-Z' (17.02.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.12.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo