

**VKF Brandschutzanwendung Nr. 26488**

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMATECT-LS	
Beschrieb	Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungsleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (1x 35mm, 490kg/m <sup>3</sup> ), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm), Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1000mm x 500mm.	
Anwendung	Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers.	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3347/613/11' (12.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3077/110/12' (18.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3207/473/11' (11.06.2012), ABP 'Nr. P-3096/090/12-MPA BS nach EN 13501-3 (Klassifizierung)' (18.08.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 1366-1, EN 13501	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	10.02.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Patrik Vogel


Patric Nyffenegger



**Attestation d'utilisation AEAI n° 26488**

Groupe 501	Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	PROMATECT-LS
Description	Revêtement de conduits de ventilation horizontaux et verticaux, posé bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-LS (1x 35mm, 490kg/m³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm), finition carrée, des quatre côtés. Dimensions max. 1000mm x 500mm.
Utilisation	Fixation selon indications du requérant.
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3347/613/11' (12.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3077/110/12' (18.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3207/473/11' (11.06.2012), ABP 'Nr. P-3096/090/12-MPA BS nach EN 13501-3 (Klassifizierung)' (18.08.2012)
Conditions d'essai	AEAI, EN 1366-1, EN 13501
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 90 (ve ho i↔o) -S
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	10.02.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Patrik Vogel



Patric Nyffenegger

