



## VKF Anerkennung Nr. 26659

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen  
**Produkt** LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-AD, KONSTR. 472, EI90, SELBSTSTÄNDIG

**Beschreibung** Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-AD (40mm, ca. 490kg/m<sup>3</sup>), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10mm).  
Ausführung eckig, vierseitig.  
Abmessung max. 1250mm x 1000mm

**Anwendung** Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

**Unterlagen** Fires, Batizovce: PB 'FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); PAVUS, Prag: PB 'PR-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: PB 'P 0740/11-530-1' (17.08.2011); IBS, Linz: KB '10030902-Rev2' (07.01.2019); Hersteller: Schreiben 'Declaration' (11.01.2016)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 30.06.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



## Reconnaissance AEA I N° 26659

**Titulaire**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Fabricant**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Groupe** 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit** LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-AD, KONSTR. 472, EI90, SELBSTSTÄNDIG

**Description** Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-AD (40mm, env. 490kg/m<sup>3</sup>), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm).  
Finition carrée, des quatre côtés.  
Dimensions max. 1250mm x 1000mm

**Utilisation** Fixation selon indication du requérant

**Documentation** Fires, Batizovce: RE 'FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); PAVUS, Prag: RE 'PR-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: RE 'P 0740/11-530-1' (17.08.2011); IBS, Linz: RC '10030902-Rev2' (07.01.2019); Hersteller: Courrier 'Declaration' (11.01.2016)

**Conditions d'essai** EN 13501-3; EN 1366-1

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité** 31.12.2026

**Date d'édition** 30.06.2021

**Remplace l'attestation du** 27.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher