

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26659

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-AD, Konstr. 472, EI90, selbstständig	
Beschrieb	Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-AD (40mm, ca. 490kg/m ³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.	
Anwendung	Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers	
Unterlagen	IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 10030902-a' (18.03.2013); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'Nr. FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Nr. PR-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: Prüfbericht 'Nr. P 0740/11-530-1' (17.08.2011); Hersteller: Schreiben 'Declaration' (11.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	23.03.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



P. Vogel

Patrik Vogel


P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger

Attestation d'utilisation AEAI n° 26659

Groupe 501	Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	LÜFTUNGSKANAL PROMATECT-AD, Konstr. 472, EI90, selbstständig
Description	Canaux de ventilation horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord avec bandes de protection. Plaques de protection incendie PROMATECT-AD (40mm, env. 490kg/m ³), joints verticaux recouverts de PROMATECT-H (10 mm). Finition carrée, des quatre côtés. Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Utilisation	Fixation selon indication du requérant
Documentation	IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 10030902-a' (18.03.2013); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'Nr. FR-148-10-AUNE' (25.08.2010); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Nr. PR-01-02.097' (12.11.2001); ZAG, Ljubljana: Prüfbericht 'Nr. P 0740/11-530-1' (17.08.2011); Hersteller: Schreiben 'Declaration' (11.01.2016)
Conditions d'essai	EN 1366-1, EN 13501-3
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 90 (ve ho i↔o) -S
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	23.03.2016
Remplace l'attestation du	-
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie


Patrik Vogel


Patric Nyffenegger

